



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)

Орликов пер., д. 3, стр. 1, г. Москва, 107139

тел. (495) 133-01-57, 133-01-58

E-mail: info@faufcc.ru <http://www.faufcc.ru>

Адрес для почтовых отправлений:

107139, г. Москва, а/я 7

Управляющему ИП ООО «Альтернатива»

М.В.Маёрову

e-mail: info@alt-ural.ru

10 НОЯ 2017 № 3344/00
На № 961 от 25.10.2017

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») рассмотрело Ваш запрос и сообщает.

В соответствии с заключением № 057/15-503 от 05.02.2016, подготовленным НИТУ «МИСиС», конструкции навесной фасадной системы с воздушным зазором «АЛЬТ-ФАСАД-01» с несущим каркасом из горячеоцинкованного стального проката с цинковым покрытием 1-го класса по ГОСТ 14918-80* и двухсторонним порошковым полимерным покрытием горячего отверждения могут эксплуатироваться при следующих степенях агрессивного воздействия среды по СП 28.13330.2017:

- слабоагрессивной при толщине покрытия не менее 45мкм;
- среднеагрессивной при толщине покрытия не менее 60 мкм.

Директор

Д.В.Михеев